



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
г. Воронеж ул. Куцыгина, 28 тел. 271-20-82
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Ленина, 79, тел. 255-65-86

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 51» в лице законного представителя директора
Миловидова Виталия Викторовича

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (

последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
государственного инспектора по Коминтерновскому и Центральному районам г. Воронежа
по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 10 от « 12 » января 2017 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с ч. мин. по ч. мин. « » 201 г

проведена плановая проверка
инспектором ТОНД и ПР по Коминтерновскому и Центральному районам города
Воронежа, капитаном внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Никифоровым Максимом Вячеславовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51», по адресу г. Воронеж
ул. Загородная, 66

совместно с **директором Миловидовым Виталием Викторовичем**

(указываются должности фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»

необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

10\1	Не отделен вход в подвал от общих лестничных клеток противопожарными перегородками 1-го типа.	п.6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2017	
10\2	Не отделена лестница, соединяющая первый этаж с подвальным помещением, противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.	п.7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2017	
10\3	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п.63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2017	
10\4	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в сарае.	п.3,4,14 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.12.2017	
10\5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подвальных помещениях столярной мастерской и тренажерном зале.	п.3,4,14 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.12.2017	
10\	Не обеспечена исправность	п.55 «Правила	01.12.2017	

6	внутреннего противопожарного водопровода и не организовано проведение проверки его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390		
10\7	Высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м (в коридоре, переходящим в подвальное помещение).	п.6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2017	
10\8	Допущены в подвальном этаже мастерские, хозяйственные помещения в которых нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток, п.п.г)	п.23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2017	
10\9	Не обеспечено содержание ограждений на крыше в исправном состоянии (частично отсутствуют).	п.24«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2017	
10\10	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.12.2017	
10\11	Допущено открывание двери эвакуационного выхода не по направлению выхода из здания школы. (главный вход в школу).	п. 36 ж «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2017	
10\12	Ширина второго эвакуационного выхода из столовой на первом этаже ведущего на улицу при числе эвакуирующихся более 50 чел., менее 1,2 м. (83 см.)	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР

Никифоров М.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 08 » февраля 2017г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 08 » февраля 2017г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(подпись)

М.Л.П.*

Директор

Миловидов В.В.

(должность, фамилия, инициалы)